

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.
на электропроводящую смазку НИИМС-5595.
ТУ 0254 - 004 -54231339-2010

Назначение:

Смазка предназначена для снижения и стабилизации электрического сопротивления **разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов** в соответствии с ГОСТ 10434-82. При использовании смазки отпадает необходимость в применении других способах стабилизации электрического сопротивления: тарельчатых пружин, металлопокрытий контактирующих поверхностей и т.д. Смазка может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от **-50° до +1000°С**. (кратковременно до 1100°С), в том числе в зоне агрессивных промышленных выделений, повышенной влажности, во взрыво- и пожароопасных производствах, в условиях влажного морского тропического климата.

Способ применения:

1. Перед нанесением смазки на контактные поверхности последние надо предварительно зачистить кардощеткой или металлической щеткой. Абразивную пыль удалить сухой ветошью.
2. На одну из контактных поверхностей шпателем нанести тонкий слой смазки толщиной не более 1 мм.
3. Сборку контакта провести по ГОСТ 10434-82 или монтажным инструкциям.
4. Излишки смазки, вытесненные на периферию контакта, собрать и поместить в банку со смазкой.
5. При ремонте контакта остатки смазки удалить органическим растворителем, затем произвести зачистку, как указано в п.1.
6. После применения смазки банку плотно закрыть. Хранить в прохладном месте.

Требования безопасности:

Смазка **НИИМСПС-5595** взрыво-, пожаробезопасна, не оказывает общетоксического и раздражающего действия на организм человека.

Работу со смазкой рекомендуется выполнять в матерчатых перчатках. После работы со смазкой и при попадании смазки на кожу, руки промыть водой с мылом или другими моющими средствами.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие смазки требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня ввода контактов со смазкой в эксплуатацию.

Срок хранения смазки в плотно закрытой таре изготовителя 5 лет.

Директор ООО «НИИМС»
Зав. лабораторией высокоточных контактных систем

А.А. Шалагинов
А.А. Шалагинов

Ваши заказы с реквизитами просьба отправлять
E-mail: rimsinc@mail.ru; nii-ms@mail.ru ; 9371521@mail.ru
факс: (812) 225-5668;

За большей информацией по нашим товарным позициям обращаться по нашим телефонам: (812) 937-15-21; (911) 130-92-72; (911) 227-6130; (812) 225-5668
Сайт: www.labhcs.narod.ru